

Rozsah úkonu servisní prohlídky k smluvnímu ceníku servisních prací rekuperační jednotky.

	#	Rozsah úkonů servisní prohlídky	SK1 vnitřní jednotka
	1	Elektrické připojení - stav	•
	2	Regulace - funkčnost	•
	3	Kontrola snímačů teploty	•
	4	Výměna filtrů	•
	5	Vizuální kontrola	•
	6	Čištění křížového výměníku - chemické	•
	7	Kontrola odvodu kondenzátu	•
	8	Kontrola venkovních mřížek	•

- Součást rozsahu servisní prohlídky
- Není součástí rozsahu servisní prohlídky
- * Příplatková položka na žádost zákazníka

Popis jednotlivých úkonů je popsán v následující sekci.

Servisní úkony, které nejsou součástí popisu rozsahu úkonů jsou hrazeny zvlášť.

Náhradní díly, pokud se nejedná o záruční opravu dle obchodních a záručních podmínek, jsou hrazeny zvlášť.

Spotřební materiál není součástí rozsahu prací. (Chemie - čistidla, krycí fólie, spreje s antikorozní ochranou, apod.)

Pokud budou během servisní prohlídky zjištěny závady nebo potřeba výměny spotřebního materiálu, bude vypracována cenová nabídka a bude odsouhlasena zákazníkem v dokumentu „Souhlas s cenou“.

Pokud není technicky možné servisní úkon provést z důvodu nepřístupnosti k technologii (práce ve výškách a pod.), nedochází k úpravě ceny objednané servisní prohlídky.

Rozsah úkonů:

1. Elektrické připojení - stav
 - 1.1. Přítomnost napětí, jeho úroveň na všech fázích přívodu vnitřní jednotky i pod zátěží
 - 1.2. Kontrola dotažení a stavu všech svorek regulace
2. Regulace - funkčnost
 - 2.1. Kontrola nastavení parametrů regulace
 - 2.2. Základní funkčnost regulace, vyčtení závad

- 2.3. Stav zálohovací baterie, pokud je v regulaci instalována
- 2.4. Funkčnost displeje, pokud je ve výrobku instalován
- 3. Kontrola snímačů teploty
 - 3.1. Posouzení hodnoty teplotních senzorů ve výrobku a venkovní teploty s reálnou hodnotou
- 4. Výměna filtrů
 - 4.1. Výměna přívodního filtru
 - 4.2. Výměna cirkulačního filtru
- 5. Vizuální kontrola
 - 5.1. Vizuální kontrola stavu rekuperační jednotky, stav šasi a pod.
- 6. Čištění křížového výměníku - chemické
 - 6.1. Demontáž výměníku
 - 6.2. Chemické čištění a proplach výměníku
- 7. Kontrola odvodu kondenzátu
 - 7.1. Praktická zkouška odvodu kondenzátu a prolití potrubí desinfekcí
- 8. Kontrola venkovních mřížek
 - 8.1. Vyčištění
 - 8.2. Kontrola uchycení