

Rozsah úkonu servisní prohlídky k smluvnímu ceníku servisních prací úpravny (změkčovače) vody.

	#	Rozsah úkonů servisní prohlídky	SK1 vnitřní jednotka
	1	Elektrické připojení - stav	•
	2	Regulace - funkčnost	•
	3	Funkčnost hlavní armatury	•
	4	Výměna filtrů	•
	5	Vizuální kontrola	•
	6	Doplnění soli, kontrola hladiny solanky	•
	7	Kontrola odpadu výplachu	•
	8	Kontrola funkčnosti - kapkový test	•

- Součást rozsahu servisní prohlídky
- Není součástí rozsahu servisní prohlídky
- * Příplatková položka na žádost zákazníka

Popis jednotlivých úkonů je popsán v následující sekci.

Servisní úkony, které nejsou součástí popisu rozsahu úkonů jsou hrazeny zvlášť.

Náhradní díly, pokud se nejedná o záruční opravu dle obchodních a záručních podmínek, jsou hrazeny zvlášť.

Spotřební materiál není součástí rozsahu prací. (Chemie - čistidla, filtrační vložka, Sůl apod.)

Pokud budou během servisní prohlídky zjištěny závady nebo potřeba výměny spotřebního materiálu, bude vypracována cenová nabídka a bude odsouhlasena zákazníkem v dokumentu „Souhlas s cenou“.

Pokud není technicky možné servisní úkon provést z důvodu nepřístupnosti k technologii (práce ve výškách a pod.), nedochází k úpravě ceny objednané servisní prohlídky.

Rozsah úkonů:

1. Elektrické připojení - stav
 - 1.1. Přítomnost napětí, jeho úroveň na DC straně regulace
2. Regulace - funkčnost
 - 2.1. Kontrola nastavení parametrů regulace
 - 2.2. Základní funkčnost regulace, vyčtení závad

3. Funkčnost hlavní armatury
 - 3.1. Spuštění smyčky výplachu a solinace. Kontrola funkce
4. Výměna filtrů
 - 4.1. Výměna přívodního filtru
5. Vizuální kontrola
 - 5.1. Vizuální kontrola stavu jednotky, stav šasi a pod.
6. Doplnění soli
 - 6.1. Doplnění soli v zásobníku
 - 6.2. Kontrola hladiny solanky
7. Kontrola odpadu výplachu
 - 7.1. Praktická zkouška odvodu výplachové vody a kontrola sifonu
8. Kontrola funkčnosti - kapkový test
 - 8.1. Kapkový test
 - 8.2. Seřízení tvrdosti vody