NEOTA CZ
MONTÁŽE - SERVIS

Jednoduchý plán údržby rekuperační jednotky

Interval	Co zkontrolovat	Co udělat
1× měsíčně	Běžná kontrola	Zkontrolujte, zda jednotka nevykazuje chybové hlášení, nezvykle hlučný chod nebo snížený průtok vzduchu. Ověřte, že nejsou zakryté přívodní a odtahové vyústky v místnostech, například nábytkem, závěsem nebo prachem. Zvenku domu vizuálně zkontrolujte nasávací a výfukovou mřížku. Nesmí být ucpaná listím, hmyzem, sněhem, námrazou nebo nečistotami.
1× 3 měsíce	Kontrola filtrů	Vypněte jednotku podle návodu výrobce. Otevřete servisní kryt a vizuálně zkontrolujte filtry. Pokud jsou výrazně znečištěné, zašedlé, zaprášené nebo jednotka hlásí zanesení filtru, filtry vyměňte. Filtry se běžně neperou ani nevysávají jako trvalé řešení. Výměna za nové filtrační vložky je vhodnější, protože zanesený filtr snižuje výkon větrání, zvyšuje hlučnost a spotřebu elektřiny. Doporučení: do jednotky zapisujte datum výměny filtru.
1× 6 měsíců	Výměna filtrů	Vyměňte filtry přívodního i odtahového vzduchu. Výměnu proveďte i tehdy, pokud jednotka ještě nehlásí chybu, zejména v domech u silnice, v prašném prostředí, při pylové sezoně nebo při intenzivním provozu. Používejte pouze filtry určené pro daný typ jednotky. Při výměně dbejte na správný směr proudění vzduchu, pokud je na filtru vyznačen šipkou. Po výměně filtrů proveďte reset hlášení filtru v ovladači.
1x ročně	Základní roční kontrola	Zkontrolujte čistotu vnitřního prostoru jednotky v okolí filtrů. Prach odstraňte suchým hadříkem nebo jemně vysavačem, bez použití vody a agresivních čisticích prostředků. Zkontrolujte odvod kondenzátu, pokud je jednotka vybavena kondenzátním odtokem. Odtok nesmí být ucpaný a v okolí jednotky se nesmí objevovat voda. Vizuálně zkontrolujte těsnění servisního krytu a správné dovření jednotky. Netěsnost může způsobit horší účinnost rekuperace nebo nežádoucí přisávání vzduchu.
1× 1-2 roky	Servisní prohlídka	Objednat odborný servis. Čištění výměníku a kontrola celého systému.

Co může dělat uživatel sám	Co má dělat pouze servis
• vizuální kontrola • kontrola filtrů • sledovat chybová hlášení, • udržovat mřížky na fasádě jednotky čisté, • všímat si neobvyklého hluku, vibrací nebo úniku vody, • kontrolovat, zda někde nekape voda z jednotky nebo z potrubí, • pokud rekuperační jednotka vykazuje horší účinnost výměny vzduchu (pozorujete zhoršení kvality vzduchu v objektu) kontaktujte servis	• Doporučuje se odborná kontrola servisním technikem. Technik by měl zkontrolovat zejména: • stav ventilátorů, • čistotu výměníku, • funkci čidel a regulace, • kondenzátní odtok, • těsnost jednotky, • správné průtoky vzduchu, • případně čistotu přívodního a odtahového potrubí.

Servis +420 576 130 910
Naskenujte pro zavolání